

**Klinting Vandværk**  
**Skovvej 10**  
**6830 Nørre Nebel**  
**Att.: Jens Kruse Madsen**

**Rapportnr.:** AR-22-CG-22053557-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-22053557  
**Kundenr.:** CA0003319  
**Modt. dato:** 16.05.2022

## Analyserapport

**Prøvested:** Klinting Vandværk - DGU 111.0299 - 49813 - V20100100 / 4553000109  
**DGU-nr:** 111.299  
**Prøvetype:** Grundvand (råvand) - Andet  
**Prøveudtagning:** 16.05.2022 kl. 09:00  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DMBR  
**Analyseperiode:** 16.05.2022 - 23.05.2022

**Prøvemærke:** Boring

Lab prøvenr:	835-2022-81098071	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
pH	8.0	pH			2	DS/EN ISO 10523	A
Temperatur ved pH-måling	20	°C				DS/EN ISO 10523	A
Farvetal, Pt	1.1	mg Pt/l			1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A 15
<b>Organiske samleparametre</b>							
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof	0.28	mg/l			0.1	DS/EN 1484	A 15
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	0.54	mg/l			0.01	SM 3120 ICP-OES	A 20
Mangan (Mn)	0.26	mg/l			0.002	SM 3120 ICP-OES	A 20
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,MST-Drikkevand. M:	

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

**Kopi til:**

DIN Forsyning Vand A/S, Rapportmodtager Esbjerg Vand, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N  
 Ingeniørgruppen Varde A/S, Ingeniørgruppen Varde A/S, Nordre Boulevard 88A, 6800 Varde  
 Varde Kommune, Kopimodtager drikkevand, Bytoften 2, 6800 Varde

23.05.2022

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.