

Klinting Vandværk
Skovvej 10
6830 Nørre Nebel
Att.: Jens Kruse Madsen

Rapportnr.: AR-22-CG-22053566-01
Batchnr.: EUDKVE-22053566
Kundenr.: CA0003319
Modt. dato: 16.05.2022

Analyserapport

Prøvested: Klinting Vandværk - DGU 111.0217 - 49813 - V20100100 / 4553000103
DGU-nr: 111.217
Prøvetype: Grundvand (råvand) - Andet
Prøveudtagning: 16.05.2022 kl. 10:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DMBR
Analyseperiode: 16.05.2022 - 25.05.2022

Prøvemærke: Boring

Lab prøvenr:	835-2021- 80911915	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
pH	7.8	pH			2	DS/EN ISO 10523:2012	A
Temperatur ved pH-måling	20	°C				DS/EN ISO 10523:2012	A
Farvetal, Pt	1.4	mg Pt/l			1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A 15
Organiske samleparametre							
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof	0.57	mg/l			0.1	DS/EN 1484	A 15
Metaller							
Jern (Fe)	2.0	mg/l			0.01	SM 3120 ICP-OES	A 20
Mangan (Mn)	0.22	mg/l			0.002	SM 3120 ICP-OES	A 20
Pesticider							
Pyridat	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, MST-Drikkevand. Mæ	

Underleverandør:


A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Kopi til:

DIN Forsyning Vand A/S, Rapportmodtager Esbjerg Vand, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N
Ingeniørgruppen Varde A/S, Ingeniørgruppen Varde A/S, Nordre Boulevard 88A, 6800 Varde
Varde Kommune, Kopimodtager drikkevand, Bytoften 2, 6800 Varde

25.05.2022

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk


Ulla Bøgedal
Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.