

Klinting Vandværk
Skovvej 10
6830 Nørre Nebel
Att.: Jens Kruse Madsen

Rapportnr.: AR-24-CG-24042507-01
Batchnr.: EUDKVE-24042507
Kundenr.: CA0003319
Modt. dato: 29.05.2024

Analyserapport

Prøvested:	Klinting Vandværk - DGU 111.0280 - 49813 - V20100100 / 4553000107					
DGU-nr:	111.280					
Prøvetype:	Grundvand (råvand) - Andet					
Prøveudtagning:	29.05.2024 kl. 11:30					
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S		DMBR			
Analyseperiode:	29.05.2024 - 04.06.2024					
Prøvemærke:	Boring					
Lab prøvenr:	835-2022-81220248	Enhed	Kravværdier	DL.	Metode	Urel (%)
			Min. Max.			
pH	8.1	pH		2	DS/EN ISO 10523:2012	A
Temperatur ved pH-måling	22	°C			DS/EN ISO 10523:2012	A
Farvetal, Pt	< 1	mg Pt/l		1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A 15
Organiske samleparametre						
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof	0.38	mg/l		0.1	DS/EN 1484:1997	A 15
Metaller						
Jern (Fe)	0.43	mg/l		0.01	SM 3120 ICP-OES	A 20
Mangan (Mn)	0.26	mg/l		0.002	SM 3120 ICP-OES	A 20
Pesticider						
Pyridat	< 0.01	µg/l		0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 60
Oplysninger fra prøvetager						
Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-11:2009,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021)	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Kopi til:

DIN Forsyning Vand A/S, Rapportmodtager Esbjerg Vand, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N
Ingeniørgruppen Varde A/S, Ingeniørgruppen Varde A/S, Nordre Boulevard 88A, 6800 Varde
Varde Kommune, Kopimodtager drikkevand, Bytoften 2, 6800 Varde

04.06.2024

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.