

**Klitting Vandværk**  
**Skovvej 10**  
**6830 Nørre Nebel**  
**Att.: Jens Kruse Madsen**

**Rapportnr.:** AR-24-CG-24081023-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-24081023  
**Kundenr.:** CA0003319  
**Modt. dato:** 17.09.2024

## Analyserapport

**Prøvested:** Klitting Vandværk - Anerbjergervej 27, taphane - 49813 - / 4553000195  
**Udtagningsadresse:** Anerbjergervej 27, 6830 Nørre Nebel  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 17.09.2024 kl. 09:35  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DMBR  
**Analyseperiode:** 17.09.2024 - 21.09.2024

**Prøvemærke:** Køkken

Lab prøvenr:	835-2024-81367387	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)	
			Min.	Max.				
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk		B
Farvetal, Pt	< 1	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C		A 15
Turbiditet	0.08	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.		A 15
<b>Mikrobiologi</b>								
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012		B 0.25 <sup>o)</sup>
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012		B 0.25 <sup>o)</sup>
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000		B 0.11 <sup>o)</sup>
Kimtal ved 22°C	80	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999		B 0.15 <sup>o)</sup>
<b>Metaller</b>								
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS		A 20
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021)		
pH	7.5	pH		7	8.5	DS/EN ISO 10523:2012		
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006, DS/EN ISO 19458:2006		
Vandtemperatur	17.6	°C				DS/EN ISO 19458:2006		
Ledningsevne ved 20°C	330	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)		
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk		

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)  
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 940 af 22/07/2024 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

DIN Forsyning Vand A/S, Rapportmodtager Esbjerg Vand, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N  
Ingeniørgruppen Varde A/S, Ingeniørgruppen Varde A/S, Nordre Boulevard 88A, 6800 Varde  
Varde Kommune, Kopimodtager drikkevand, Bytoften 2, 6800 Varde

### Tegnforklaring:

<: mindre end \*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
>: større end i.p.: ikke påvist  
#: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig  
DL: Detektionsgrænse n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 940 af 22/07/2024 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Klinting Vandværk  
Skovvej 10  
6830 Nørre Nebel  
Att.: Jens Kruse MadsenRapportnr.: AR-24-CG-24081023-01  
Batchnr.: EUDKVE-24081023  
Kundenr.: CA0003319  
Modt. dato: 17.09.2024

## Analyserapport

**Prøvested:** Klinting Vandværk - Anerbjergervej 27, taphane - 49813 - / 4553000195  
**Udtagningsadresse:** Anerbjergervej 27, 6830 Nørre Nebel  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 17.09.2024 kl. 09:35  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DMBR  
**Analyseperiode:** 17.09.2024 - 21.09.2024

**Prøvemærke:** Køkken

Lab prøvenr:	835-2024- 81367387	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

21.09.2024

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
rentvand@etn.eurofins.comEurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 940 af 22/07/2024 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).****Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**