

Klitting Vandværk
Skovvej 10
6830 Nørre Nebel
Att.: Peder Berg

Rapportnr.: AR-26-CG-26057580-01
Batchnr.: EUDKVE-26057580
Kundenr.: CA0003319
Modt. dato: 24.06.2026
Valideringskode: FB0B4C8D45

Analyserapport

Prøvested: Klitting Vandværk - Vesterhavsvej 81, taphane - 49813 - / 4553000197
Udtagningsadresse: Vesterhavsvej 81, 6830 Nørre Nebel
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 24.06.2026 kl. 09:00
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DMBR
Analyseperiode: 24.06.2026 - 29.06.2026

Prøvemærke: Køkken

Lab prøvenr:	835-2026-81644381	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	B
Farvetal, Pt	1.0	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A 15
Turbiditet	0.07	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A 15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B 0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B 0.25 ^{o)}
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	B 0.11 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	B 0.15 ^{o)}
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A 20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	
pH	7.7	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012	
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006	
Vandtemperatur	19.4	°C				DS/EN ISO 19458:2006	
Ledningsevne ved 20°C	330	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	15
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

DIN Forsyning Vand A/S, Rapportmodtager DIN Forsyning, Esbjerg, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N
Varde Kommune, Kopimodtager drikkevand, Bytoften 2, 6800 Varde

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Klitting Vandværk
Skovvej 10
6830 Nørre Nebel
Att.: Peder BergRapportnr.: AR-26-CG-26057580-01
Batchnr.: EUDKVE-26057580
Kundenr.: CA0003319
Modt. dato: 24.06.2026
Valideringskode: FB0B4C8D45

Analyserapport

Prøvested: Klitting Vandværk - Vesterhavsvej 81, taphane - 49813 - / 4553000197
Udtagningsadresse: Vesterhavsvej 81, 6830 Nørre Nebel
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 24.06.2026 kl. 09:00
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DMBR
Analyseperiode: 24.06.2026 - 29.06.2026

Prøvemærke: Køkken

Lab prøvenr:	835-2026- 81644381	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

29.06.2026



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.comEurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter**Tegnforklaring:**

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse

*) Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.